

Em conformidade com o Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de agosto, e legislação complementar em vigor, torna público os resultados obtidos no âmbito da verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, em cumprimento do disposto no Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA), aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), o presente boletim informativo.

Parâmetro (Unidades)	VP - Valor paramétrico	Nº análises agendadas	Nº análises realizadas	% análises realizadas	Valores obtidos Mínimo	Valores obtidos Máximo	Nº análises > VP	% cumprimento do VP
Controlo de Rotina 1								
Bactérias Coliformes (N/100 ml)	0	3	3	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual (mg Cl2/L)	-	3	3	100	<0.1	0.5	-	-
Escherichia Coli (N/100 ml)	0	3	3	100	0	0	0	100
Controlo de Rotina 2								
Alumínio (ug/L)	200	2	2	100	<50	<50	0	100
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	2	2	100	<1	<1	0	100
Clostridium perfringens (UFC/100mL)	0	2	2	100	0	0	0	100
Condutividade (µS/cm 20°C)	2500	2	2	100	192	208	0	100
Cor (mg/L Pt)	20	2	2	100	<2	<2	0	100
Enterococos (UFC/100mL)	0	2	2	100	0	0	0	100
Ferro (ug/L)	200	2	2	100	<50	<50	0	100
Manganês (ug/L)	50	2	2	100	<15	<15	0	100
Número de colónias (N/mL a 22°C)	-	2	2	100	17	18	-	-
pH (Escala de Sorensen)	6.5 9.5	2	2	100	7.8	7.9	0	100
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	2	2	100	<1	<1	0	100
Turvação (UNT)	4	2	2	100	<0.3	<0.3	0	100
Controlo de Inspeção								
1,2-Dicloroetano (ug/L)	3	0	0	100	0	0	-	-
Ácidos Haloacéticos (ug/L)	60	1	1	100	13.7	13.7	0	100
Alfa total (Bq/L)*	-	0	0	100	0	0	-	-
Amónio (mg/L)	0.5	1	1	100	<0.02	<0.02	0	100
Antimónio (ug/L)*	10	0	0	100	0	0	-	-
Arsénio (ug/L)*	10	0	0	100	0	0	-	-
Benzeno (ug/L)*	1	0	0	100	0	0	-	-
Benzo(a)pireno (ug/L)	0.01	0	0	100	0	0	-	-
Bisfenol A (ug/L)	2.5	0	0	100	0	0	-	-
Boro (mg/L)*	1.5	0	0	100	0	0	-	-
Bromatos (ug/L)*	10	0	0	100	0	0	-	-
Cádmio (ug/L)*	5	0	0	100	0	0	-	-
Cálcio (mg/L)	-	1	1	100	39.9	39.9	-	-
Chumbo (ug/L)	10	0	0	100	0	0	-	-
Cianetos (ug/L)*	50	0	0	100	0	0	-	-
Cloratos (mg/L)	0.7	1	1	100	<0.008	<0.008	0	100
Cloretos (mg/L)*	250	0	0	100	0	0	-	-
Cloritos (mg/L)	0.7	1	1	100	<0.005	<0.005	0	100
Cobre (mg/L)	2	1	1	100	<0.02	<0.02	0	100
Crómio (ug/L)	50	1	1	100	<2	<2	0	100
Dose Indicativa Total (mSv/ano)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Dureza total (mg/L)	-	1	1	100	100	100	-	-
Fluoretos (mg/L)*	1.5	0	0	100	0	0	-	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (ug/L)	0.1	1	1	100	<0.01	<0.01	0	100
Magnésio (mg/L)	-	1	1	100	1.1	1.1	-	-
Mercurio (ug/L)*	1	0	0	100	0	0	-	-
Níquel (ug/L)	20	1	1	100	<5	<5	0	100
Nitratos (mg/L)*	50	0	0	100	0	0	-	-
Nitritos (mg/L)	0.5	1	1	100	<0.02	<0.02	0	100
Oxidabilidade (mg/L)	5	1	1	100	<1.5	<1.5	0	100
Pesticidas - Total (ug/L)*	0.5	0	0	100	0	0	-	-
AMPA (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Atrazina (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Bentazona (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Desetilatrazina (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Desetilterbutilazina (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Dimetenamida-P (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Dimetoato (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Glifosato (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Imidaclopride (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
M656PH051 (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
MCPA (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Ometoato (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Tebuconazole (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Terbutilazina (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Potássio (mg/L)	-	1	1	100	<0.5	<0.5	-	-
Radão (Bq/L)	500	0	0	100	0	0	-	-
Selénio (ug/L)*	20	0	0	100	0	0	-	-
Sódio (mg/L)*	200	0	0	100	0	0	-	-
Soma de PFAS (ug/L)*	0.1	0	0	100	0	0	-	-
Sulfatos (mg/L)*	250	0	0	100	0	0	-	-
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L)*	10	0	0	100	0	0	-	-
Trihalometanos - Total (ug/L)	100	1	1	100	6	6	0	100
Urânio (ug/L)*	30	0	0	100	0	0	-	-

Observações
Data de Publicação: 2026-09-22
Zonas de abastecimento
Castelo de Vide
Legenda
A água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas nos diplomas legais aplicáveis. *Parâmetro(s) conservativo(s) analisado(s) pela entidade gestora em alta Águas do Vale do Tejo (AdvT - <https://www.adv.tpt>).

Pela Diretora do Departamento de Águas e Saneamento
Sílvia Vicente Caetano